JAMMERBUGT KOMMUNE

Vand og Natur
Toftevej 43, 9440 Aabybro
Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888
raadhus@jammerbugt.dk
www.jammerbugt.dk

Peter Brun
Direkte 41 91 34 92
peab@jammerbugt.dk

22-10-2026
Sagsnr.: 13.02.01-P19-12-26

Bratskov Vand
Fyrrebakken 6
9460 Brovst
Att: Kurt Hansen

Tilladelse til aktivering af UV-desinfektionsanlæg til midlertidig udvidet vandbehandling af afgangsvandet fra Bratskov Vand efter § 21 i vandforsyningsloven

Jammerbugt Kommunes tilladelse og vilkår

Tilladelse
Efter henvendelse fra Bratskov Vand, Fyrrebakken 6, 9460 Brovst, meddeler Jammerbugt Kommune hermed tilladelse efter vandforsyningslovens § 21 til at aktivere UV-behandlingsanlægget på afgangsvandet fra Bratskov Vand.

Tilladelsen er gældende i 5 år fra datoen for tilladelsen. Hvis tilladelsen ønskes forlænget, skal der indsendes ansøgning om fornyelse af tilladelsen til Jammerbugt Kommune.

Vilkår
Tilladelsen gives på følgende vilkår:

1. Anlægget er udført og opstillet, som beskrevet i ansøgningsmaterialet.

2. Drift af anlægget sker i henhold til leverandørens anvisning. Anlægget er tilsluttet SRO-anlæg med alarm, som udløses i tilfælde af manglende funktion eller ved utilstrækkelig lysintensitet i anlægget.

3. UV-anlæggets timetæller aflæses ved start og slut og aflæsningerne meddeles til Jammerbugt Kommune.

4. I driftsperioden skal der udføres kontrol med de mikrobiologiske parametre som dokumentation for effekten af UV-belysningen. Kontrollen skal udføres af et akkrediteret laboratorium efter nedenstående skema:

Parameter	**Frekvens**	**Prøvested**		
		Før UV anlæg	Efter UV anlæg	Ledningsnet **(kun hver 8. uge)**
Temperatur	Hver 4. uge	X	X	X
Udseende/lugt	Hver 4. uge	X	X	X
Kim ved 22C	Hver 4. uge	X	X	X
Kim ved 37 C	Hver 4. uge	X	X	X
Coliforme bakterier	Hver 4. uge	X	X	X
E. Coli	Hver 4. uge	X	X	X
NVOC	Hver 4. uge	X	X	

Der skal kun udtages prøve på ledningsnettet hver anden gang, der bliver udtaget prøver på vandværket.

5. Analyseresultaterne skal indsendes til Jammerbugt Kommune, Teknik og Miljø, Team Vand og Natur på mailadressen: grundvand@jammerbugt.dk

6. Kravene til vandkvalitet ved afgangen fra vandværket, jf. drikkevandsbekendtgørelsen, skal være opfyldt før afgangsvandet passerer UV-anlægget. Ved overskridelser af kravene skal Jammerbugt Kommune kontaktes, og der skal udarbejdes en opfølgningsplan.

7. Hvis der konstateres en bakteriologisk forurening, skal årsagen til forureningen snarest muligt lokaliseres og elimineres, således at behovet for brug af UV-anlægget minimeres.

8. Ved driftsforstyrrelser i forbindelse med UV-anlægget, som kan have betydning for kvaliteten af det udpumpede vand, skal Jammerbugt Kommune have besked.

Grundlag for Jammerbugt Kommunes tilladelse

Lovgrundlag
Sagen behandles i henhold til:

- § 21 i Lov om vandforsyning nr. 1149 af 28. oktober 2024
- Bekendtgørelse nr. 221 af 25, februar 2025 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg

Beskrivelse af sagen
I forbindelse med tømning og inspicering af rentvandstanke har Bratskov Vand søgt om midlertidigt at UV-behandle afgangsvandet på vandværket. UV-anlægget vil være i drift i indkøringsperioden indtil analyseresultaterne viser, at vandet overholder kvalitetskravene til de mikrobiologiske drikkevandsparametre.

Bratskov Vand vil i indkøringsperioden stadig kunne levere drikkevand, hvor indholdet af bakterier overholder kvalitetskravene til drikkevand, jf. bekendtgørelse nr. 221 af 25. februar 2025 om Vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg.

Jammerbugt Kommunes bemærkninger

Tilladelsen er givet under forudsætninger beskrevet i vilkårene. Hvis der sker ændringer i forholdene, skal Jammerbugt Kommune orienteres, og det vil blive vurderet, om der er behov for ændringer i tilladelsen.

I "Vandforsyningsplan for Jammerbugt Kommune 2023-2034" er det bestemt at drikkevandet som udgangspunkt skal baseres på grundvand, der kun undergår normal vandværksbehandling, hvilket vil sige afgasning, iltning, og sandfiltrering. Kommunen vil kun give tidsbegrænsede tilladelser til udvidet vandbehandling.

Formålet med den udvidede behandling på Bratskov Vand er at skabe en ekstra sikkerhedsbarriere, så vandet altid er af god hygiejnisk kvalitet. Det er ikke hensigten, at anlægget under normale driftsvilkår skal have hygiejnisk effekt på vandet.

Jammerbugt Kommune vurderer, at aktivering af anlægget til UV-behandling af afgangsvandet fra Bratskov Vand er den rigtige løsning i den aktuelle situation og meddeler hermed tilladelse til at aktivere anlægget på de ovennævnte vilkår.

Klagevejledning

Jammerbugt Kommunes afgørelse efter vandforsyningsloven kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet[1]. Tilsvarende kan afgørelse efter Miljøbeskyttelsesloven og Miljøvurderingsloven påklages til Natur og miljøklagenævnet.

Der klages via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Du logger på portalen, ligesom du plejer, typisk med MIT-ID. Klagen er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Hvis vi modtager klager, vurderer Jammerbugt Kommune, om afgørelsen fastholdes, eller om sagen genoptages. Hvis sagen genoptages, informeres sagens parter herom.

Ansøger vil straks få besked, hvis vi modtager en klage fra andre.

Klagefristen udløber d. **19-11-2026**

Denne afgørelse kan indbringes for domstolene indtil 6 måneder fra den dato, hvor afgørelsen er meddelt.

Ansøger vil straks få besked, hvis afgørelsen bliver påklaget.

Har du spørgsmål til tilladelsen, er du velkommen til at kontakte undertegnede på telefonnr. 41 91 34 92 eller mail peab@jammerbugt.dk

Venlig hilsen

Peter Brun

Kopi sendt til:
Naturstyrelsen Aalborg. E-mail: aal@nst.dk
Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Nordjylland. E-mail: senord@sst.dk
Forbrugerrådet: fbr@fbr.dk

[1] Jf. Vandforsyningsloven §75.