

Driftsjournal

for midlertidig overnatning

[Vejledningsteksten er skrevet med rød + firkantede parenteser og fjernes når instruksen er færdig. Lokale ordensregler i driftsjournalen suppleres fra skolens/virksomhedens ordensregler]

Overnatningssted	
Overnatningsdato	

Kontrol før hver overnatning (overnattes flere dage gennemføres kontrol før hver dags overnatning)

Enhver mangel, der konstateres ved udførelse af nedenstående kontrol afhjælpes omgående.

Der hverken ryges, anvendes åben ild eller varmeplader i overnatningslokalerne og de tilhørende flugtveje	<input type="checkbox"/>
Der er ophængt brand- og evakueringsinstruksen i hvert overnatningslokale	<input type="checkbox"/>
Overnatningsrummene er indrettet som vist på belægningsplanen (for overnatninger hvor belægningsplan er aktuel)	<input type="checkbox"/>
Fra et vilkårligt sted i overnatningsrum er der max. 30m til nærmeste slangevinder, 9L trykvandslukker eller håndsprøjtebatteri	<input type="checkbox"/>
I hele bygningsafsnittet hvor der overnattes er der installeret et automatisk brandalarmanlæg med automatisk varslingsanlæg <i>ELLER</i> Der er opsat <u>serieforbundne</u> røgalarmer/røgalarmanlæg i både selve overnatningslokalet og for lokaler uden direkte udgang til det fri tillige i tilhørende flugtveje. Røgalarmerne er opsat, så der fra et hvert punkt højst er en horisontal afstand på 10 m til den nærmeste og i en højde højst 11 m over gulv	<input type="checkbox"/>
[Lokal ordensregel 1 f.eks.: Porte, adgangsveje og redningsarealer, som er nødvendige for redningsberedskabets rednings- og slukningsarbejde, er passable. Beplantning er holdt nede, så det ikke reducerer brugen af brandvejene og adgangsvejene.]	<input type="checkbox"/>
[Lokal ordensregel 2 f.eks.: Flugtveje, flugtvejspassager og friarealer er frie og ryddelige i hele deres bredde.]	<input type="checkbox"/>
[Lokal ordensregel 3 f.eks.: Der er fri adgang til slangevinder og håndslukningsudstyr.]	<input type="checkbox"/>
[Lokal ordensregel 4 f.eks.: Redningsåbninger skal kunne åbnes indefra uden brug af nøgle eller særligt værktøj. Der skal være fri og uhindret adgang til redningsåbningerne for personer i rummene.]	<input type="checkbox"/>
[Lokal ordensregel 5 f.eks.: Døres, portes og lemme selvlukkefunktion er funktionssyg. Døre, porte og lemme lukker tætsluttende til fals. Selvlukkemechanismen er ikke sats ud af funktion, og dørene er ikke fastholdt i åben stilling ved hjælp af kroge, hasper, kiler el.lign.]	<input type="checkbox"/>
[Lokal ordensregel 6 f.eks.: Teknikrum (ventilationsrum, el-tavlerum m.v.) er ikke anvendt til henstilling af inventar, varer og lignende.]	<input type="checkbox"/>

Ovenstående punkter er kontrolleret og fundet i orden

Dato og klokkeslæt for kontrol: Den ____/____/20____ kl. _____	
Navn på ansvarlig arrangør/leder:	Underskrift af ansvarlig arrangør/leder: